

W1 - Wywiewny

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew sala główna

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
W1	1	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 475	b = 1700	c = 980	d = 800	l = 550	e = -450	f = 0		3,09	3,09	Ogólne	
W1	2	2	WS	Kolano symetryczne	alfa = 90	a = 1700	b = 475	e = 50	f = 50	r = 100	fg = 0		4,57	9,13	Ogólne	
W1	3	3	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 1500						6,53	19,58	Ogólne	
W1	4	1	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 515						2,24	2,24	Ogólne	
W1	5	1	ES	Odsadzka symetryczna	a = 475	b = 1700	e = 423	l = 1700					7,62	7,62	Ogólne	
W1	6	1	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 624						2,71	2,71	Ogólne	
W1	7	1	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 1275						5,55	5,55	Ogólne	
W1	8	1	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 385						1,67	1,67	Ogólne	
W1	9	1	WS	Kolano symetryczne	alfa = 8	a = 475	b = 1700	e = 50	f = 50	r = 150	fg = 0		15,23	15,23	Ogólne	
W1	10	1	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 400						1,74	1,74	Ogólne	
W1	11	1	WS	Kolano symetryczne	alfa = 90	a = 475	b = 1700	e = 50	f = 50	r = 150	fg = 0		15,23	15,23	Ogólne	
W1	12	1	ES	Odsadzka symetryczna	a = 1700	b = 475	e = 520	l = 1032					5,03	5,03	Ogólne	
W1	13	1	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a = 1700	b = 475	g = 840	h = 840	l = 1040	e = 520	f = 850	l3 = 100	4,86	4,86	Ogólne	
W1	14	1	UA	Redukcja asymetryczna	a = 475	b = 1700	c = 600	d = 1000	l = 850	e = -350	f = 0		4,00	4,00	Ogólne	
W1	15	3	K	Przewód prostokątny	a = 600	b = 1000	l = 1500						4,80	14,40	Ogólne	
W1	16	1	K+LR	Przewód prostokątny	a = 600	b = 1000	l = 808						2,59	2,59	Ogólne	
W1	17	2	TR1*	Trójkąt prosty z prostokątnym odejściem	a = 1000	b = 600	g = 840	h = 840	l = 1040	e = 520	f = 500	l3 = 100	3,66	7,33	Ogólne	
W1	18	1	K+LR	Przewód prostokątny	a = 600	b = 1000	l = 1128						3,61	3,61	Ogólne	

W1 - Wywiewny

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
W1	19	1	K	Przewód prostokątny	a = 600	b = 1000	l = 2000						6,40	6,40	Ogólne	
W1	20	1	BO	Zaślepka	a = 600	b = 1000							0,60	0,60	Ogólne	
W1	22	1	PPD1*+DA	Wywiewnik perforowany	L = 840	H = 840									Ogólne	
W1	23	1	Centrala	Centrala nawiewno wywiewna N1W1	MCKD5L-45-136/3//G4/E9/B6C6//V5/V5 V= 13600 m ³ /h dp=250 Pa										Ogólne	
W1		2	WS	Kolano symetryczne	alfa = 90	a = 1700	b = 475	e = 50	f = 50	r = 100	fg = 0		4,57	9,13	Ogólne	
W1		2	PPD1*+DA	Wywiewnik perforowany	L = 840	H = 840									Ogólne	
W1		5	K	Przewód prostokątny	a = 475	b = 1700	l = 1500						6,53	32,63	Ogólne	