

---

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt                    budynek Centrum Kulturalnego w Przemyślu  
temat                    „ **przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania** „  
adres                    37-700 Przemyśl ; ul. Konarskiego 9 - dz. nr 1059 obr. 207

---

### **podstawa opracowania :**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami / Prawo Budowlane / ;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003 w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego** - ogólny zakres. bud. – konstr.
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy ;
  - ustawienie stemplowań / rozbiórka części stropów i dachu ;
  - remont , wymiana i wzmocnienie konstrukcji więźby dachu i stropów ;
  - murowanie ścian , oraz żelbetowe rdzenie i wieńce wzmocniające ;
  - wykonanie nowych nadproży drzwiowych ; przemurowanie kominów na strychu i nad dachem ; wykonanie nowej klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej ;
  - prace przy pokryciu i więźbie dachu w tym montaż okien połaciowych ;
  - roboty posadzkowe , tynkowe wymiana i wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej i inne wykończeniowe ( izolacje termiczne , ścianki działowe ;

---

### **elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :**

- \* zwiększone ryzyko stwarzają roboty wykonywane na wysokości powyżej 4 m ;
  - \* zwiększone ryzyko powodują roboty prowadzone na rusztowaniach ;
  - \* zwiększone ryzyko stanowi prowadzenie robót w obiekcie użytkowanym ( Centrum Kulturalne w Przemyślu ) i dodatkowo budynku zabytkowym ;
- 

### **zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych :**

- porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia przewodów może nastąpić na każdym etapie budowy – zawsze jest to skutkiem nieostrożności lub bagatelizowania przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej ;
  - osunięcie się sterty składowanych rozbiórkowych materiałów budowlanych na skutek złego ich ustawienia na słabym podłożu lub na pochyłym terenie ;
  - transport wewnętrzny ciężkich materiałów budowlanych ;
  - możliwość spadania przedmiotów i narzędzi podczas robót ;
- 

### **wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych :**

- zapoznanie pracowników z projektem i ogólne szkolenie BHP ;
  - omówienie specyfiki budynku oraz harmonogramu robót ;
  - poinformowanie pracowników o istniejących instalacjach ;
  - pouczenie pracowników w zakresie postępowania w sytuacjach ekstremalnych w kontekście realnych zagrożeń ;
- 

### **wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację dla szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru , awarii lub innych zagrożeń :**

- określenie wielkości i lokalizacji miejsca składowania materiałów budowlanych ;
  - wytyczenie dróg i placów manewrowych dla transportu materiałów i sprzętu ;
  - wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przed dostępem osób obcych i niepowołanych oraz właściwe wydzielenie i oznakowanie placu budowy i budynku ;
  - prace na wysokości wykonywać z zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej .
-