

PROTOKÓŁ NR 215/2007

z okresowej kontroli przewodów kominowych
dymowych- spalinowych- wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, łączenie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będący własnością (w zarządzaniu):

Centrum Kulturowe w Przemyślu
ul. Wolności 3

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego (art.62 ust 6 pkt 1) Józef Pyra

w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Stan techniczny przewodów kominowych wentylacyjnych
z gromadzeniem smogu, wlotowiskowa, w.c. szatnia,
bar. gromadzenia smogu jest dobry
Przewody kominowe są czyste
ciąg przewodów kominowych jest właściwy
Podciśnienia wentylacyjne do przewodów kominowych są
przebiegające. Przewody kominowe nadają się do użytku

Właściciel(zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegające obowiązkowi usunięcia – naprawi bezpośrednio po kontroli technicznej.

Termin następnej kontroli: listopad 2008

Protokół sporządzono w dniu 14.11.2007

.....
potwierdzenie odb.

Protokół sporządził:

MISTRZ KOMINIARSKI

J.P.
Józef Pyra

Otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Terytorialny właściwy organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożenia)
3. a/a